

OGGETTO: Utilizzo tubazioni in polietilene ad alta densità in impianti di captazione biogas presso le discariche. Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, in un impianto di captazione e combustione di biogas, le condotte che non fuoriescono dai confini dell'impianto medesimo non sono ricomprese nel campo di applicazione del D.M. 24 novembre 1984 che è relativo "agli impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale dai campi di produzione alle utenze".

Quanto sopra anche in considerazione della composizione del biogas, la cui densità può superare il valore di 0.8, e della circostanza che il gas è generalmente trasportato dai pozzi di estrazione alla stazione di utilizzo, in leggera depressione.

Pertanto si ritiene che le norme tecniche di cui al D.M. 24 novembre 1984 debbano rappresentare, per il caso in specie, un utile riferimento e non disposizioni cogenti.