

Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1984, concernente norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Rilevata la necessità di aggiornare il citato decreto 24 novembre 1984 alla luce delle innovazioni intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte;

Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche al decreto 24 novembre 1984, citato in premessa, indicate negli allegati al presente decreto.

Art. 2.

I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO AL D.M. 24 NOVEMBRE 1984

PARTE PRIMA - SEZIONE 2^a

(Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar)

2.1.1. - Tubi

Il punto 2.1.1. è così modificato:

“I tubi da impiegare nella costruzione delle condotte devono essere di acciaio, prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1”.

2.2.2. - Tensione ammissibile

Il punto 2.2.2. è così modificato:

“La tensione ammissibile deve corrispondere al valore:

$$\sigma = \frac{R_{t_{\min}}}{K}$$

dove:

$R_{t_{\min}}$ = carico unitario al limite di allungamento totale, minimo garantito per tipo di materiale prescelto (N/mm²)
K = fattore di sicurezza, da scegliere in relazione alla specie della condotta da posare come segue:

- per le condotte di 1^a Specie

K = 1,40 purché siano eseguite tutte le prove aggiuntive prescritte al Par. b) del punto 2.4.4. e al punto 2.5.2. K

= 1,75 in mancanza anche di una sola delle prove aggiuntive suddette

- per le condotte di 2^a e 3^a Specie:

K = 3,50”.

PARTE PRIMA - SEZIONE 3^a

(Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar)

3.1 – Materiali **(Punto abrogato dalla lettera e) del c. 2 dell’art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)**

Il punto 3.1, fino alla lettera b) compresa è così modificato:

“I tubi, i raccordi ed i pezzi speciali da impiegare per la costruzione delle condotte per gas naturale possono essere di acciaio, di ghisa sferoidale e di polietilene.

Per la parte aerea delle derivazioni d’utenza è inoltre ammesso l’uso del rame”. I punti da 3.1.1 a 3.1.4. sono così modificati:

“I tubi devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1.”

3.2.1.3 - Tubi di ghisa grigia **(Punto abrogato dalla lettera e) del c. 2 dell’art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)**

Il punto 3.2.1.3 è abrogato.

3.4.1 - Profondità di interrimento **(Punto abrogato dalla lettera e) del c. 2 dell’art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)**

Nella tabella di cui alla lettera a) del punto 3.4.1 è soppressa la voce relativa alla ghisa grigia.

Alla lettera f) del punto 3.4.1 è aggiunto il seguente periodo:

“È tuttavia consentito che i tratti terminali degli allacciamenti di utenza, costituiti dalla parte di tubazione che esce in superficie per collegarsi all’impianto fuori terra, siano in polietilene, purché essi siano salvaguardati con protezioni contro l’azione dei raggi UV e, ove ritenuto necessario, da danneggiamenti meccanici e da incendio”.

3.4.3 - Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione **(Punto abrogato dalla lettera e) del c. 2 dell’art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)**

Al secondo periodo del punto 3.4.3, dopo il valore “25%”, è aggiunto il seguente periodo:

“Per le tubazioni di polietilene con diametro esterno non superiore a 50 mm, destinate all’alimentazione dei fabbricati in derivazione dalle condotte principali, non vengono prescritte distanze di sicurezza a condizione che i tubi non entrino nel fabbricato e siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche nella parte interrata per una lunghezza corrispondente alle sopracitate distanze di sicurezza prescritte per le condotte principali”.

² Norma abrogata dalla lettera g) del c. 2 dell’art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.

PARTE PRIMA - SEZIONE 4[^]
(Impianti di riduzione della pressione)

4.4.3. - Distanza di sicurezza **(Punto abrogato dalla lettera f) del c. 2 dell'art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)**

Il punto 4.4.3. è così modificato:

“Le distanze di sicurezza, che devono intercorrere tra l'alloggiamento del gruppo di riduzione ed i fabbricati esterni, non devono essere inferiori a 2 m.

Per gli impianti alimentati da condotte di 4[^] e 5[^] Specie con diametro esterno non superiore a 48,3 mm per l'acciaio e 50 mm per il polietilene di cui al punto 3.4.3, oppure alimentati da condotta di 6[^] Specie, non viene fissata alcuna particolare prescrizione per le distanze”.

TABELLA 1

Numero norma	Titolo norma	Edizione (*)
UNI EN 10208-2	Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione B	Luglio 1998
EN 10208-1	Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery conditions - Part 1: Pipes of requirement class A	Novembre 1997
UNI ISO 4437 ¹	Tubi di polietilene (PE) per condotte interrato per la distribuzione di gas combustibili	Luglio 1988
UNI EN 969 ¹	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova.	Marzo 1996
UNI ISO 4200	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche.	Novembre 1981
UNI EN 1057 ¹	Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e diriscaldamento	Novembre 1997
UNI 8863 ²	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1	Gennaio 1987
UNI 9034 ²	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio £ 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione.	Marzo 1997

(*) Le date riportate sono quelle di pubblicazione da parte UNI.

Note: (Nota abrogata dalla lettera g) del c. 2 dell'art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)

- 1) Per i tubi impiegati per la costruzione delle condotte di 1[^] Specie dimensionati con un fattore di sicurezza $K = 1,40$, è obbligatorio eseguire la prova d'urto per la determinazione della resilienza dell'acciaio nei casi e con le modalità di cui alla norma UNI EN 10208-2.
 - 2) I tubi impiegati nella costruzione delle condotte di 1[^] e 2[^] Specie devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10208-2.
 - 3) Per i tubi di polietilene occorrerà prevedere quanto segue: 3.1) a modifica della UNI ISO 4437:
 - il valore della tensione circonferenziale prescritto al p.to 4.2.2.1. deve essere maggiore o uguale a 8 N/mm^2 (MPa);
 - il valore della tensione circonferenziale prescritto al p.to 4.2.3.1., per temperatura di prova pari a 20°C deve essere maggiore o uguale a 10 N/mm^2 (MPa) con un tempo minimo di rottura $\geq 100 \text{ h}$. (La normativa di riferimento per la modalità di prova è la UNI EN 921);
 - il valore della tensione circonferenziale prescritto al p.to 4.2.3.1., per temperatura di prova pari a 80°C deve essere maggiore o uguale a $4,6 \text{ N/mm}^2$ (MPa) con un tempo minimo di rottura $\geq 165 \text{ h}$. (La normativa di riferimento per la modalità di prova è la UNI EN 921).
- 3.2) Inoltre dovranno essere effettuate a campione le prove indicate nel seguente prospetto:

³ Norma abrogata dalla lettera g) del c. 2 dell'art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.

Prova	Tipo	Valori di riferimento	Riferimenti normativi prove
tempo di induzione all'ossidazione (stabilità termica) a 200°	1-2	≥ 20 minuti	EN 728
indice di fluidità per 5 kg a 190° per 10 minuti	1	Massimo scostamento ±20% dal valore dato dal produttore della miscela	EN-ISO 1133 ISO 4440/1
indice di fluidità per 5 kg a 190° per 10 minuti	2	0,2 ÷ 1,4 g/10 min e dopo la lavorazione, differenza massima del ±20% del valore dichiarato dal	ISO 1133 ISO 4440/1
contenuto di sostanze volatili	1	≤ 350 mg/kg	EN 12099
contenuto H ₂ O (*)	1	≤ 300 mg/kg	EN 12118
resistenza alla propagazione lenta della frattura a 80°C per	1	nessuna rottura	EN ISO 13479
resistenza alla propagazione rapida della frattura (a 0°C e velocità d'impatto di 20 m/sec)	1	≥ [(MOP/2,4)-(13/18)] bar dove MOP è la pressione massima operativa	ISO 13477

1 = prove da effettuarsi sulla materia prima. 2 = prove da effettuarsi sul prodotto. (*) Applicabile solamente se il requisito per il contenuto di sostanze volatili non è nei limiti.

⁴ Norma abrogata dalla lettera g) del c. 2 dell'art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.