

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4421/4105 del 04/03/1988
D.M. 24 novembre 1984

- Chiarimenti -

Testo:

Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti inerenti l'applicazione della parte terza del D.M. 24 novembre 1984 concernente gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Punti 2.1 e 3.2:

la recinzione prevista al punto 2.1, nel caso di "impianti misti" di cui al punto 3.2, è da intendersi riferita all'intera area comprendente tutti gli impianti di distribuzione.

2) Punto 2.2.b, secondo comma:

gli elementi di trave costituenti la copertura della cabina possono essere realizzati, oltreché, in calcestruzzo cementizio armato, anche in acciaio purché, la struttura "assicuri il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto".

3) Punto 3.2, lett. b:

il previsto muro di schermo, oltre che essere una struttura a se stante, può anche far parte del perimetro degli elementi costitutivi dell'impianto, definiti al punto 1.2, purché, con le stesse caratteristiche geometriche e costruttive.