

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 26160/4105 del 14/10/1974
Materiali da impiegarsi nella costruzione di condotte per il trasporto di gas metano

Testo:

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito ai materiali che possono essere impiegati per la costruzione delle condotte di trasporto e distribuzione di gas metano con particolare riguardo alle tubazioni in polietilene.

A tal fine si precisa che, ai sensi della Circolare n. 56 del 16 maggio 1964, i tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere costituiti soltanto con acciaio di qualità ottenuto al forno elettrico o Martin-Siemens e pertanto non è ammesso l'uso di materiali plastici di alcun genere.

I Comandi in indirizzo sono pregati pertanto di attenersi ai suddetti criteri informativi.