

TELEGRAMMA CIRCOLARE N. 4013 del 04/03/1986

Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti.

Testo:

N. 4013.

Su conforme parere comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui articolo 10 e 11 D.P.R. 577/82 disponesi che locali pubblico spettacolo di cui articolo 17 circolare numero 16 del 15 febbraio 1951 con capienza inferiore a 150 posti possono essere dotati di due sole uscite per il pubblico analogia quanto già previsto da circolare numero 79 del 27 agosto 1971 per locali di cui punto 4 articolo 17 circolare 16 citata alt