

LETTERA DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 12727/4109 del 18 ottobre 1986

In relazione al fonogramma cui si risponde, concernente la richiesta di parere indicata in oggetto, questo Ufficio, su conforme avviso del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 16 settembre 1986, chiarisce che la comunicazione tra locali di pubblico spettacolo e locali in cui sono installate cucine alimentate a gas può avvenire con filtri a prova di fumo, realizzati nel rispetto del DM. 30/11/1983.

Resta ferma l'osservanza di tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare 8242/4183 del 5 aprile 1979 che non dovrà essere applicata nel caso di specie, in quanto relativa ad impianti cucina e servizi di mensa, ristoranti, ecc.