

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 12721 del 22 luglio 1989
Oggetto: Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti. Deroghe per la larghezza della seconda uscita.

L'AGIS, Associazione generale italiana dello spettacolo, ha richiesto a questo Ministero se per i locali di cui all'art. 17 della circolare n. 16/1951, con capienza inferiore a 150 posti, possa essere consentito che la seconda uscita abbia larghezza inferiore a due moduli (1,20 m) con un minimo di 0,80 m.

Il quesito è stato sottoposto all'esame del Comitato centrale tecnico scientifico il quale si è espresso al riguardo favorevolmente a condizione che la seconda uscita, con le predette caratteristiche, sia computata pari ad un modulo (0,60 m) ai fini del calcolo del deflusso.

Ciò premesso, si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto del predetto parere sulla istruttoria dell'istanza di deroga da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982.