

**Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 MI.SA. (90) 3 del 08/02/1990
Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti. Deroghe per la
larghezza della seconda uscita.**

Testo:

Si trasmette per opportuna conoscenza copia della lettera-circolare prot. n. 12721/4109 concernente l'oggetto, inviata agli organi competenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 22 luglio 1989. Il Direttore Generale CARLEO

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI
ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

Lettera-circolare

Roma, 22 luglio 1989

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti. Deroghe per la larghezza della seconda uscita.

L'AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ha richiesto a questo Ministero se per i locali di cui all'art. 17 della circolare n. 16/1951, con capienza inferiore a 150 posti, possa essere consentito che la seconda uscita abbia larghezza inferiore a due moduli (1,20 m) con un minimo di 8,80 m. Il quesito è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico il quale si è espresso al riguardo favorevolmente a condizione che la seconda uscita, con le predette caratteristiche, sia computata pari ad un modulo (0,60 m) ai fini del calcolo del deflusso. Ciò premesso, si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto del predetto parere sulla istruttoria dell'istanza di deroga da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 577/82.