

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 3720 del 1° marzo 1991
Oggetto: Lettera circolare n. 22865/4134 del 16 dicembre 1988. Chiarimenti.

Da parte di alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono stati formulati quesiti concernenti la lettera circolare indicata in oggetto ed in particolare sulla possibilità di installare impianti di produzione di calore, alimentati a combustibile gassoso con densità non superiore a 0.8, in locali sottostanti e/o contigui ad ambienti con densità di affollamento inferiore a 0.4 persone/mq.

Al riguardo, ferma restando la validità di quanto indicato nella lettera circolare n. 22865/4134 del 16 dicembre 1988, su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che gli ambienti con densità di affollamento inferiore a 0.4 persone/mq non sono da considerare come "ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone" e pertanto gli impianti di produzione di calore in argomento possono essere ubicati in locali contigui e/o sottostanti a tali ambienti.