

## **Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 10411/4183 18/06/1990**

**Oggetto: Uso di fornelli a fiamma libera nei ristoranti annessi agli alberghi.**

### **Testo:**

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive di seguito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 7 marzo 1990, relativo all'uso di fornelli per cottura a fiamma libera nelle sale dei ristoranti annessi agli alberghi:

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi esprime parere favorevole all'uso, nella sede ristoranti annessi agli alberghi, di fornelli alimentati con gas metano, alcool, g.p.l., ecc., per cottura a fiamma libera, a condizione che gli stessi abbiano potenzialità non superiore a 2000 kcal/h.

Qualora i fornelli siano alimentati a g.p.l., la bombola di alimentazione non dovrà avere peso superiore a 0,5 kg ed il loro impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati .