

**OGGETTO: DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco**

Il punto 20 c. 6 lett. a) dell'allegato B del Decreto 6 Ottobre 2003 "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994" dispone che nelle camere le coperte e i copriletti siano di classe 1 di reazione al fuoco.

Al fine di regolamentare la classificazione e l'omologazione di detti materiali vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire.

Per la classificazione dei materiali di che trattasi si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 37 del 21/11/2003, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 16/03/85 dall'Arca Protezione Passiva - sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.

Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico "COPRILETTO,COPERTA";

È possibile per un materiale già omologato, non appartenente alla categoria degli imbottiti, richiedere l'ulteriore omologazione per l'impiego "COPRILETTO, COPERTA";

È consentita l'omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego "COPRILETTO,COPERTA", nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n° 27 MI.SA. (85) 7 del 21/09/85 "Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco - Estensione delle Omologazioni"

Si raccomanda ai destinatari della presente di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

Reazione al fuoco Risoluzione n. 37 del 21 novembre 2003

Per la classificazione di "copriletti" e "coperte", si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/84, modificato con D.M. del 03/09/01 come di seguito riportate:

- UNI 9176 ( gennaio '98 ) metodo A
- UNI 8457 ( ottobre '87 ) verticale senza supporto incombustibile
- UNI 9174 ( ottobre '87 ) a parete senza supporto incombustibile
- UNI 9177 ( ottobre '87 ) relativamente alla classificazione

Nel caso in cui i suddetti "materiali" presentino diversa stratificazione e/o diversa natura chimica e/o superfici opposte differenti, va ricavata una serie di provette da ciascuno dei "compositi" esistenti nei "materiali"; a ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione dei decreti anzidetti attribuendo al "materiale" la classe peggiore tra quelle determinate.

La scheda tecnica da utilizzarsi dovrà essere conforme al modello "C", privo della voce "POSA IN OPERA DEL MATERIALE", considerata la particolare tipologia dei "materiali".

Il certificato di prova dovrà essere realizzato in conformità a quelli utilizzati per i "MOBILI IMBOTTITI", riportando tuttavia alla voce "IMPIEGATO COME" la denominazione "COPRILETTO, COPERTA".