

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n° 14023/4183 del 24 giugno 1974

Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, con nota n. 01921/0/1 del 4 maggio 1974, ha rivolto a questo Ministero un quesito circa l'esatta interpretazione del punto 2.2 della Circolare n. 68 del 25 novembre 1969 relativo all'ubicazione di impianti termici alimentati a gas di rete in locali ". sottostanti a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese, ecc. ".

Per uniformità di indirizzo, si chiarisce che gli impianti termici a gas possono essere installati in locali di edifici destinati in tutto o in parte a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili, purché o locati stessi non risultino contigui o sottostanti ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone.