

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 15575/4183 del 11/07/1974
OGGETTO: Impianti termici a gas preesistenti alla data del 25 novembre 1969.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, con nota n. 0030/74 del 20 maggio c.a., ha chiesto a questo Ministero istruzioni in merito al rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di centrali termiche alimentate a gas di rete autorizzate precedentemente alla data di emanazione della Circolare n.68 del 25 novembre 1969.

Per uniformità di indirizzo si chiarisce che il rinnovo del Certificato dovrà essere concesso a condizione che gli impianti in questione risultino rispondenti alle norme di sicurezza in vigore (Circolare n.103 del 27 ottobre 1964) all'atto del primo rilascio del certificato di prevenzione incendi e che, nei casi ritenuti necessari, siano installati i dispositivi automatici di sicurezza previsti dalla Circolare n.68 del 25 novembre 1969.