

## **Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 26493/4183 del 09/11/1974**

### **OGGETTO: Impianti termici a gas di rete - Quesiti.**

**Ultimo comma modificato dalla lettera circolare 8419/4183 dell'11 agosto 1975.**

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi VV.F., quesiti sugli impianti termici a gas concernenti i seguenti argomenti:

- 1) possibilità di installare gli impianti sulle terrazze di copertura dei fabbricati;
- 2) generatori di aria calda per impianti di riscaldamento alimentati a gas di rete.

Per quanto riguarda il punto 1) si precisa che non sussistono motivi ostativi alla installazione degli impianti sulle terrazze di copertura dei fabbricati, e che in tal caso la norma di cui al punto 2.1 a) della Circolare n. 68 del 25 novembre 1969, non deve ritenersi esclusiva.

Pertanto in considerazione della natura del gas impiegato e del minor rischio presentato dalle installazioni in questione, può consentirsi, sempre che sulle terrazze stesse non vi siano locali destinati ad abitazione, la sistemazione degli impianti predetti in locali realizzati anche con strutture incombustibili e con copertura leggera in lastre di fibrocemento; in tal caso può essere consentita anche la deroga all'applicazione della norma 2.4 della citata Circolare.

Per quanto riguarda il punto 2) si ritiene che i generatori di aria calda alimentati a gas di rete a scambio diretto, possano essere installati, per riscaldamento di ambienti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare n. 68 del 25 novembre 1969, per quanto riguarda l'ubicazione del generatore e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 per quanto attiene le condotte di aria calda e le limitazioni indicate ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 della Circolare suddetta.