

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 32631/4183 del 14/01/1975

Edifici industriali - Impianti termici a gas di rete.

Testo:

Questo Ministero ha esaminato il quesito formulato da codesto Comando circa l'ubicazione di impianti termici a gas di rete a servizio di stabilimenti industriali di notevole importanza.

Al riguardo si chiarisce che le norme contenute nella Circolare n. 68 del 25 novembre 1969 si riferiscono ad impianti termici a gas di rete a servizio di edifici civili e non ad impianti inseriti in cicli di produzione industriale.

Tuttavia, per questi ultimi, possono essere applicate, in analogia e ove possibile, le norme delle Circolare suddetta anche per quanto concerne le limitazioni previste per l'ubicazione in locali del complesso industriale destinati agli usi indicati al punto 2.2 della citata Circolare n. 68.