

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4877/4134 del 08/03/1975

Centrali termiche a focolaio pressurizzato

- Quesiti -

Testo:

Alcuni Comandi Provinciali VV.F. hanno posto a questo Ministero, quesiti concernenti la applicabilità o meno, agli impianti termici a focolaio pressurizzato, della formula: $S = K P / \text{radice di } H$ e dei valori del coefficiente "K" stabiliti al punto 6.5 dell'articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Al riguardo si chiarisce che ai detti impianti si applicano le disposizioni contenute al punto 6.11 dell'articolo predetto, le quali prevedono che: "... i camini a tiraggio forzato nonché quelli per i quali i progettisti non ritengono di poter applicare la formula 1) dovranno essere progettati con uno dei metodi di calcolo che tengano conto delle perdite di carico effettive e delle più sfavorevoli condizioni metereologiche che possano verificarsi localmente.

L'efficacia dei camini così progettati agli effetti del tiraggio dovrà essere verificata all'atto del collaudo dell'impianto per le diverse condizioni di funzionamento del focolare dall'avviamento fino alla massima potenzialità"