

Lettera-Circolare del Ministero dell'Interno n. 8419/4183 del 11 /8/1975
OGGETTO: Generatori di aria calda a gas di rete installati negli ambienti industriali.

Sono pervenuti a questo Ministero da varie parti quesiti in merito alla installazione, in ambienti industriali, di generatori di aria calda per impianti di riscaldamento, alimentati a gas di rete.

Al riguardo, tenuto conto del perfezionamento conseguito nella realizzazione di dette apparecchiature, considerata l'affidabilità dei dispositivi di sicurezza, questo Ministero, a parziale modifica delle disposizioni emanate con lettera-circolare n. 26493/4183 del 9 novembre 1974, ritiene che possa consentirsi l'installazione di generatori di aria calda per impianti di riscaldamento, alimentati a gas di rete, anche all'interno degli ambienti di utilizzazione, nei seguenti casi:

1) negli stabilimenti industriali destinati a lavorazioni che non comportino l'uso di sostanze infiammabili e che, nel loro ciclo produttivo, non liberino nell'ambiente sostanze infiammabili o polveri che possano dar luogo ad esplosioni;

2) negli ambienti ove è già consentito, per le lavorazioni, l'uso di fiamme libere.

Negli anzidetti casi l'installazione resta, comunque, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i generatori devono essere installati nell'immediata vicinanza di pareti attestate verso l'esterno e muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalla Circolare n. 68 del 25 novembre 1969;

b) nelle vicinanze del generatore deve essere installato un apparecchio di rivelazione e segnalazione di fughe di gas con dispositivi di allarme ottico ed acustico.