

**Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/MI.SA. (81) 6 del 06/02/1981**  
**Modifiche alle specifiche di prova per i dispositivi e le apparecchiature di sicurezza per impianti termici.**

**Testo:**

Facendo riferimento alla Circolare n. 42 del 20 maggio 1974, concernente le specifiche di prova per i dispositivi e le apparecchiature di sicurezza degli impianti termici, questo Ministero comunica che sono state apportate le seguenti modifiche agli allegati della citata Circolare: - il punto b) 7) dell'allegato "A" è sostituito da: "Controllo della protezione degli avvolgimenti ed apparati elettrici alimentati dalla rete. La resistenza di isolamento deve essere superiore a 50 megaohm dopo immersione in acqua per 24 ore e successivo asciugamento naturale per 24 ore in ambiente con umidità relativa compresa fra 60 e 80%" - Al punto b) 5) dell'allegato "C" si aggiunge: "Se la valvola è collocata nella tubazione di alimentazione, immediatamente prima del tubo flessibile, è sufficiente che gli avvolgimenti abbiano la stessa protezione delle valvole di intercettazione del gas". Si prega di dare la massima diffusione alla presente disposizione, ai fini, di facilitare l'attività delle categorie interessate.