

## **Lettera Circolare del Ministero Interno n. 25599 del 7/11/1974**

**Oggetto: Bruciatori ad alimentazione mista gasolio-gas di città.**

Sono pervenuti a questo Ministero da varie parti quesiti intesi a conoscere se possa essere consentito l'uso di bruciatori ad alimentazione mista funzionanti contemporaneamente a gasolio e a gas di città, a servizio di centrali termiche di riscaldamento.

A tale riguardo si conferma che le vigenti norme di sicurezza non prevedono l'impiego di bruciatori combinati funzionanti contemporaneamente a gasolio e a gas di città.

Tuttavia, trattandosi di apparecchiature di nuova concezione, per le quali non è stata ancora acquisita l'esperienza necessaria, si ritiene che gli stessi possano essere installati in via sperimentale a condizione che i bruciatori in questione siano stati esaminati dal Centro studi ed esperienze antincendi.

Per quanto riguarda il locale caldaia dovranno essere osservate le norme più restrittive delle circolari n. 68 del 25 novembre 1969 e n. 73 del 29 luglio 1971.