

**Nota Prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29/7/2003**

**OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 - Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio - Quesito.**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che l'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.