

## **Circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 28/04/1965**

### **OGGETTO: Istruzione delle pratiche di richieste di deroghe per le autorimesse.**

Allo scopo di consentire una uniforme istruzione delle pratiche riguardanti le deroghe per l'agibilità delle autorimesse, si pregano i comandi in indirizzo di voler compilare le proprie relazioni ponendo in evidenza i dati che servono a caratterizzare, sotto il profilo della prevenzione incendi, i locali da destinare ad autorimessa.

A tale scopo dovrà essere compiutamente riferito sui seguenti dati:

1. Ubicazione dei locali precisando se trattasi di locali situati a piano terra, interrati parzialmente o totalmente, ecc.; sottostanti o meno a fabbricati civili o industriali con varie elevazioni fuori terra; isolati da vani scala, ascensori, centrali termiche, laboratori, depositi, ecc.
2. Confini dell'autorimessa con vie pubbliche, cortili, fabbricati, ecc.
3. Strutture portanti e divisorie dell'autorimessa, compresi anche i solai di copertura di calpestio. La descrizione delle strutture deve indicare il grado di resistenza al fuoco delle stesse.
4. Accessi all'autorimessa, indicando se trattasi di rampe allo scoperto o meno, di androni, ecc. che collegano l'autorimessa con strade, cortili, ecc. Delle rampe occorre precisare la pendenza e la larghezza.
5. Altezza dei locali misurata da pavimento a soffitto.
6. Superficie utile dell'autorimessa (esclusa quella di pilastri o pareti interne) e superficie totale (pavimento più soffitto più pareti di confine).
7. Aerazione naturale dell'autorimessa precisandone la superficie totale costituita da porte, da finestre su muri perimetrali, su intercapedini, su chiostrine, ecc., da lucernari a soffitto ecc. Tale superficie deve essere messa in rapporto con quella regolamentare di 1/15 della superficie totale. Nel caso in cui l'aerazione naturale sia insufficiente dovranno essere prescritti aspiratori aventi le bocche di presa a non oltre 20 cm d'altezza sul pavimento, con portata da determinarsi in rapporto alle condizioni ambientali e prevalenza non inferiore a 70 mm di colonna d'acqua.
8. Impianto elettrico dell'autorimessa precisando la rispondenza o meno alle norme prescritte dall'art. 91 del D.M. 31 luglio 1934.
9. Impianto antincendio previsto precisando numero e tipo delle bocche da incendio ovvero degli impianti fissi di spegnimento non ché il genere d'alimentazione prevista.
10. Capacità di parcheggio dell'autorimessa eventualmente segnalando nei disegni la disposizione degli autoveicoli nel locale ed indicando la superficie di pavimento disponibile in media per ogni autoveicolo.

A conclusione della relazione i Comandi dovranno esprimere il loro parere sull'istanza di deroga eventualmente indicando le condizioni. I grafici da inviare per l'esame, poi dovranno comprendere almeno le piante di ciascun piano delle autorimesse e dei piani immediatamente superiori ed eventualmente inferiori, le sezioni del fabbricato sufficienti a consentire il controllo degli accessi ed i rapporti con le altre parti dell'edificio, la planimetria generale della zona con l'indicazione delle eventuali distanze di sicurezza da chiese, scuole, ecc.

Si confida in un esatto adempimento delle istruzioni sopra citate e si prega di assicurare.