

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 23271/4122 del 15/10/1975

OGGETTO: Legge 27 maggio 1975, n.166 Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia decreto ministeriale 5 luglio 1975 Modificazione alle istruzioni Ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione.

L'art. 19 della legge 27 maggio 1975, n.166 e l'art.5 del D.M. 5 luglio 1975 consentono la realizzazione, nei fabbricati ad uso civile, di scale senza sfinestrature sull'esterno, a condizioni che risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza.

Al riguardo, questo Ministero ritiene che le condizioni di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico possano essere adeguatamente garantite con la realizzazione di scale a prova di fumo del tipo interno, come definito nell'allegato A alla lettera - circolare numero 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974 (Scala racchiusa entro gabbia, costituita da pareti contigue resistenti al fuoco ed avente l'accesso, per ogni piano, da disimpegno aerato a mezzo di condotte di ventilazione di adeguata sezione, sfocianti al di sopra della copertura della gabbia medesima).

I Comandi in indirizzo sono pertanto invitati ad attenersi ai suddetti criteri in occasione di esame di progetti, di visite e di controlli previsti dalle vigenti disposizioni.