

## **Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 6140/4122 del 28/03/1987 Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m.**

### **Testo:**

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l'altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30 novembre 1983.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che, ai suddetti fini, si deve fare riferimento all'altezza in gronda come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2 giugno 1982.

L'altezza ai fini antincendi, definita nel D. M. 30 novembre 1983, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l'elaborazione delle normative da parte del citato Comitato.