



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n.

Roma,

032101.01.4109.044C.005  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0012555 del 01/09/2010

087|032101.01.4109.044C.005. teatri di posa per  
riprese cinematografiche o televisive

Alla Direzione Regionale VV.F. Marche  
Via Bocconi, snc  
60100 Ancona  
(rif. nota prot. n° 2719 del 22/03/2010)

Al Comando Provinciale VV.F. di Macerata  
Via Indipendenza, 158  
62100 - Macerata  
(rif. nota prot. n° 4862 del 05/03/2010)

**OGGETTO:** Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di sale di riprese televisive.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando, nel considerare gli studi televisivi, dove si effettuano riprese cinematografiche e televisive, soggetti al controllo dei VV.F in quanto inseriti al punto 51 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Si segnala, infine, che qualora vi sia prevista la presenza di spettatori, in numero superiore a 100 unità, si configura, altresì, l'attività di pubblico spettacolo e trattenimento, ricadente al punto 83 del citato allegato.

Il Direttore Centrale  
(Dattilo)

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Divisione Prevenzione e Sicurezza

Ancona, 15 marzo 2010

Allegati: n. UN documento di n. UNA pagina

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. n. 0005032 del 24/03/2010

AI MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica  
AREA III - Area Prevenzione Incendi  
Largo Santa Barbara 2  
00178 ROMA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DIR-MAR**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0002719 del 22/03/2010

email: [prev.prevenzionaincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzionaincendi@vigilfuoco.it)  
fax: 06 71 63 62 507

e p. c. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di MACERATA  
(Riferimento alla nota prot. n. 4862 del 05.03.10)

email: [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: Quesito di prevenzione incendi - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di  
*Sale di riprese televisive*

Si fa proseguire, in allegato, il quesito di cui in oggetto, pervenuto dal Comando Provinciale VVF di Macerata.

Nel merito questa Direzione Regionale osserva che "I locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico", ai sensi del Titolo I dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, sono definiti "Teatri" e pertanto rientrano fra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982. Qualora non sia presente il pubblico si ritiene che detti locali non configurino attività soggetta a controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Resta da stabilire se detti locali "destinati a riprese televisive", o la "sala di ripresa televisiva" del quesito, possano essere assimilati a "teatri di posa", nel qual caso rientrerebbero fra le attività di cui al punto 51 del D.M. 16 febbraio 1982.

Si prega di voler far conoscere le determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Il Funzionario di Divisione  
(Giorgio Perozzi)

*G. Perozzi*

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Bruno Nicoletta)



**COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
MACERATA**

**Ufficio Prevenzione Incendi**

Fascicolo n. 405

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica  
Area III – Prevenzione Incendi  
ROMA

TRAMITE

Direzione Regionale VV.F. Marche  
ANCONA

**OGGETTO: Attività di prevenzione incendi – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una emittente televisiva. QUESITO.**

E' pervenuto a quest'Ufficio un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una emittente televisiva.

In particolare viene chiesto se, l'attività numero 51 del D.M. 16/02/1982 "Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive", si configuri anche se la sala di ripresa televisiva non preveda la presenza di pubblico e/o spettatori.

Lo scrivente Comando ritiene che l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'attività di cui trattasi prescinda dalla presenza o meno di pubblico e/o spettatori.

Si prega di voler far conoscere il parere di codesto superiore Ministero.

IL COMANDANTE  
(Dott. Ing. Giampietro Benedetti)