



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

Prot. N.

032101 01 4109 044B

Roma,

Alla Direzione Regionale VV.F.
del Piemonte
(Rif. Nota n. DRP-4512-PV del 15/07/2008)

 **Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **0015370** del **30/11/2009**

**081|032101.01.4109.044B. Quesiti vari (dal
1996)**

Al Comando Provinciale VV.F.
di Biella
(Rif. Nota n. 5909 del 02/07/2008)

OGGETTO: Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art.1 del DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

AF


IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)


*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
PER IL PIEMONTE

DRP-4512-PV del 15-07-2008

Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica - Area Prevenzione Incendi
Roma

OGGETTO: Comando di Biella – Locali di pubblico spettacolo – Quesito.

Si trasmette l'allegato quesito pervenuto dal Comando di Biella afferente la corretta definizione di un locale all'aperto utilizzato per trattenimento danzante (discoteca).

Nel concordare sull'orientamento espresso dal Comando, giova precisare che il locale in questione non può intendersi luogo all'aperto, come definito all'art.1 ed al Titolo I della Regola Tecnica allegata al DM 19-08-1996, non essendo previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso.

Inoltre, la definizione di "locale" presuppone la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0015202 del 25/11/2009

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Michele FERRARO

MG



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
BIELLA

Biella, li 2 luglio 2008

e mail: comando.biella@vigilfuoco.it

Ufficio: Prevenzione incendi

Prot. n. 5908

Allegati: n.:

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Area III Prevenzione Incendi
Via Cavour 5
ROMA

tramite

La Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile per il Piemonte
Strada del Barocchio 71/73
GRUGLIASCO (TO)

OGGETTO: Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art.1 del DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.

Il rappresentante legale di un locale di pubblico spettacolo sito nel territorio provinciale ha recentemente presentato un'istanza per l'ottenimento del parere di cui all'art.2 del DPR 37/98 per una discoteca all'aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone.

Il professionista incaricato ha sostenuto nella relazione tecnica che la tipologia di pubblico spettacolo che si intende aprire rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell'art.1 del DM 19/08/1996, in virtù del fatto che l'intrattenimento fornito si svolge appunto in un luogo all'aperto.

Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell'allegato al DM 19/08/96, la tipologia di attività rientra fra quelle dei "locali", la quale, a sua volta, comprende "fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo...", escludendo i luoghi all'aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i ed l) dell'art.1.

Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all'aperto quale locale rientrante all'art.1, lettera l) del DM 19/08/1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all'art.1, lettera f).

Questo Comando ritiene che la discoteca all'aperto sia comunque da considerare quale locale di pubblico spettacolo ricadente nella definizione di cui all'art.1 lettera f) e che siano pertanto in particolare necessari i naspi quale misura di protezione attiva adeguata al livello di rischio incendi.

Si richiede pertanto il parere di codesta Direzione Centrale riguardo la corretta interpretazione della normativa in questione.

Il Funzionario Incaricato

Ing. Fabrizio Maniscalco

Il Comandante Provinciale

Ing. Giuseppe Calvelli

