



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P622-638/4109 sott. 44/C.6

Roma, 25 MAG. 2001

-All'Ispettorato Regionale VV.F.
per la Campania
80123 - NAPOLI
(Rif. nota prot. n° 1595 del 2/5/2001)


-Al Comando Provinciale VV.F.
84100 - SALERNO

OGGETTO: Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto. -

Con riferimento al quesito posto dal Comando VV.F. di Salerno, inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

(Mazzini)





Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ISPETTORATO REGIONALE CAMPANIA

2 MAG 2001

Napoli.....

Via A. Manzoni, 44 - 80123

Tel. : 081/2476111

Telefax : 081/646722

ASPS

Prot. N.....Allegati.....

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali
Artigianali e Industriali.

ROMA

OGGETTO : Copertura di impianti sportivi a mezzo tendone - Quesito

Il Comando di Salerno, con foglio n° 1679 del 13/04/2001, ha formulato un quesito in merito alla classe di reazione al fuoco che devono possedere i tendoni per copertura di impianti sportivi, con riferimento al pertinente punto del D.M. 18/03/1996 che regola l'argomento,

Nell'allegare la nota prodotta dal Comando di Salerno, adeguatamente esaustiva della tematica, si resta in attesa del parere di codesto Ispettorato in merito alla problematica proposta.



ISPETTORE REGIONALE REGGENTE
(dott. ing. Salvatore PERRONE)




Ministero dell'Interno
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 COMANDO PROVINCIALE DI SALERNO
Ufficio Prevenzione Incendi

13 APR 2001

Salerno, li
 C.A.P. 84100 Via degli Uffici Finanziari
 Tel. 089/772211 - Fax 089/301737

Lettera_Intestata.me@ Copertura imp. sportivi

Pratica VV.F. N.



Al Ministero dell'Interno D.G.P.C. SS. AA.
S.T.C. Ispettorato Insediamenti Civili,
Commerciali, artigianali ed industriali
R O M A

Prot.llo N. 1679

TRAMITE

All' Ispettorato Regionale VV.F.
Per la CAMPANIA (NA)

Oggetto: Copertura di impianti sportivi a mezzo di tendoni. Quesito.

Il D.M. 18/03/1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi"), all'art. 15, fissa le condizioni di impiego di strutture, finiture ed arredi, relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati.

Tale articolo non fa espresso riferimento ai materiali di copertura così come invece risulta per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (punto 2. 3. 4. della regola tecnica allegata al D.M. 19/8/1996).

Per tale ragione quindi, allorchè si presentino casi di impianti sportivi realizzati con copertura leggera, tipo tendone da circo, occorre riferirsi alle condizioni di materiali e posa in opera più prossimi alla tipologia considerata e cioè "materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce" ovvero "controsoffitti nonché materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi".

Per tali categorie di materiali è ammessa unicamente la classe 1 di reazione al fuoco, senza possibilità di "declassamento" in presenza di effettivi accorgimenti migliorativi.

Si chiede se sia giusto il percorso interpretativo sopracitato ovvero se i materiali di copertura degli impianti sportivi possano essere assimilati a quelli utilizzati per attività di pubblico spettacolo, quali circhi, teatri tenda o anche discoteche, per i quali è invece anche ammessa la classe 2 di reazione al fuoco.



COMANDANTE PROVINCIALE
 (Dott. Ing. Anno Sabatino)

A.B./dmm