



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4109 044C



**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0007925 del 27/05/2011

082|032101.01.4109.044C. Quesiti specifici

e p.c.

Alla Direzione Regionale VV.F. Umbria  
Corso Cavour, 129  
06121 Perugia  
(Rif. Prot. 2002 del 03/05/2011)

Alla Direzione Regionale VV.F. per il Lazio  
Via del Ciclismo, 18  
00144 Roma  
(Rif. Prot. 1183 - PV/11/186 del 02/02/2011)

**OGGETTO:** Interpretazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Perviene da parte della Direzione Regionale dell'Umbria la nota indicata a margine, di interpretazione del parere espresso da questo Ufficio con nota prot. 2386 del 22/02/2011, relativamente al quesito sull'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si concorda con tale interpretazione, specificando che, per i locali esistenti, l'obbligo dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che negli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m<sup>2</sup> di legna standard, sia esteso unicamente agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996.

La Direzione Regionale Lazio, che legge per conoscenza, terrà conto di tale interpretazione informando i relativi Comandi di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)

PM



**Ministero dell'Interno**  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Regionale Umbria



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DIR-UMB**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0002002 del 03/05/2011

182|PREV.001.05. Normativa prevenzione Incendi

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P.D.C.  
Direzione Centrale Prevenzione e S.T.

ROMA

**Oggetto:** Interpretazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Questa Direzione Regionale è venuta a conoscenza del parere espresso da codesta Direzione Centrale in merito ad un quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Roma sull'applicazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 relativo alla installazione degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Considerato che lo scrivente interpreta il suddetto parere nel senso che per i locali esistenti l'installazione dell'impianto di rivelazione sia limitato unicamente alle fattispecie previste ai seguenti punti e non a tutti gli ambienti del locale:

- 2.3.2, lettera i) e 2.3.3 (accorgimento migliorativo per la declassificazione dei materiali, ai fini della reazione al fuoco);
- 4.3.4 (accorgimento migliorativo per l'aumento della lunghezza massima del percorso di uscita da 50 m a 70 m);
- 4.5.3 (in alternativa al comando manuale di apertura degli infissi per l'aerazione dei vani scala);
- 12.3.2, lettere B e C (per l'azionamento delle serrande resistenti al fuoco inserite nelle condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture che delimitano i compartimenti, nonché per l'arresto automatico dei ventilatori);
- titolo XVI (negli ambienti con carico di incendio superiore a 30 Kg/m<sup>2</sup>);

si prega di confermare se tale interpretazione risulta in sintonia con il pensiero di codesto Ufficio.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0007300 del 11/05/2011

Il Direttore Regionale  
(Giomi)

*[Handwritten signature]*