



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4108 022 032

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0013293 del 12/10/2011

052|032101.01.4108.022.032. DM 1.2.86 punto
3.8 pavimenti

e p.c.

Alla Direzione Interregionale VV.F. per il
Veneto e il Trentino Alto Adige
Via Dante, 55
35139 Padova
(Rif. Prot. 11927 del 05/09/2011)

Al Comando Provinciale VVF di Treviso
Via S. Barbara, 5
31100 Treviso
(Rif. Prot. 11100 del 23/05/2011)

OGGETTO: Box con superficie superiore a 40 mq collocato all'interno di una autorimessa con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata si fornisce il seguente parere in linea con quanto questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti l'argomento in oggetto.

Si ritiene che il D.M. 1 febbraio 1986 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

MP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO
E TRENINO ALTO ADIGE

29 agosto 2011

AREA PREVENZIONE INCENDI ED ATTIVITÀ A RISCHIO

Allegati: nr.1



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-VEN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0011927 del 05/09/2011

526|02.03. QUESITI

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Del Soccorso Pubblico e
Della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi
Largo Santa Barbara, n. 2
ROMA

e p.c. Al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Treviso
Via Santa Barbara, n. 5
31100 TREVISO
Prot. n. 11100 del 23/05/2011

OGGETTO: Box con superficie superiore a 40 m² collocato all'interno di una autorimessa con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli. Quesito.

In allegato alla presente si trasmette la nota prot. n. 11100 del 23/05/2011 pervenuta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso.

Nel merito lo scrivente ritiene che l'aerazione pari a 1/25 del box, a cui si fa cenno nell'analogo quesito del Comando di Mantova, debba possedere le caratteristiche di cui al P. to 3.9.0 del D.M. 01/02/1986 e non già essere ricavata sulla corsia di manovra.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

L'incaricato del procedimento
Dott. Ing. Enrico TRABUCCO

ET/as

IL DIRETTORE INTERREGIONALE
DENARO



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-TV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0011100 del 23/05/2011

Ufficio Prevenzione Incendi

Al. Ministero dell'Interno
Dipartimento del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione
e Sicurezza Tecnica
Area III – Prevenzione Incendi
Via Cavoue, n. 5
ROMA (RM)

tramite Direzione Interregionale VV.F.
per il Veneto e Trentino Alto Adige
Via Dante, n. 55
PADOVA (PD)

Oggetto: Box con superficie superiore a 40 m² collocato all'interno di un autorimessa con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli. Quesito.

Pervengono allo scrivente Comando Provinciale numerose istanze riguardanti pareri di conformità con box di superficie maggiore di 40 m², collocati all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio superiori a nove autoveicoli.

Premesso che per un quesito analogo, richiesto dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova in data 23.02.2000, codesto Ministero ha espresso un parere favorevole a condizione che i box di cui trattasi, abbiano una superficie minima di aerazione pari almeno ad 1/25 della superficie in pianta dei box stessi, si chiede se l'aerazione sopra citata deve essere realizzata esclusivamente su parete esterna ed eventualmente integrata di un aerazione di tipo permanente pari almeno al 3/1000 della superficie del box stesso.

Si rimane in attesa di urgente riscontro in merito alla problematica sopra esposta.

UFF. PREV. INC.




Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-VEN

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0007942 del 06/06/2011

526|02.03. QUESITI



Il Comandante Prov.le

(Carrolo)

Via S. Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Uffici Amministrativi
Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0422/358.111

Tel. 0422/358.127 - 128 - 129

Sala Operativa

Tel. 0422/358.100-101 - soccorso

Telefax 0422/263368

E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it

115