

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 29657/4113 del 12/12/1974

Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti

Testo:

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi Provinciali VV.F., quesiti riguardanti gli attraversamenti di impianti di distribuzione carburanti con elettrodotti a bassa tensione. Al riguardo si chiarisce che le aree destinate agli impianti di che trattasi possono essere attraversate dalle linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione che, a norma del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, sono le linee elettriche a corrente alternata di tensione inferiore a 400 V e quelle a corrente continua di tensione inferiore a 600 V.